



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS brief aan Provinciale Staten

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk
PZH-2019-717924306
DOS-2019-0007735

Bijlagen

Aan de leden van Provinciale Staten

Onderwerp
Brandveiligheid provinciehuis.

Geachte Statenleden,

Door renovatie en verbouwingen zijn we momenteel actief bezig met al onze huisvesting. Onlangs is als gevolg van werkzaamheden in bouwdeel A0 gebleken dat de bouwdelen A, B en E op onderdelen niet voldoen aan de brandveiligheidseisen. Na constatering hiervan is, zoals eerder bericht, onmiddellijk een aantal voorzorgsmaatregelen genomen en nader technisch onderzoek uitgevoerd.

Op basis van een uitgebreide analyse is vastgesteld welke maatregelen nodig zijn om weer volledig aan de brandveiligheidseisen te voldoen. De analyses en maatregelen zijn stap voor stap met de brandweer doorgenomen. Begin 2020 starten we met de voorbereiding van de werkzaamheden. Hoe de situatie heeft kunnen ontstaan wordt nog nagegaan.

Op hoofdlijnen nemen we de volgende maatregelen:

- de kozijnen/ beglazing van ingangen en brandafscheidingen in A, B en E worden vervangen (in alle trappenhuizen);
- alle doorvoeringen/ afdichtingen van de technische ruimtes in A, B en E in parkeergarage/ begane grond worden aangepast/ hersteld;
- de trappenhuizen worden sober ingericht met een nieuwe belcel en een tafel/ vier stoelen die voldoen aan de brandveiligheidseisen;
- de parkeergarage wordt uitgerust met een sprinklerinstallatie.


Verder blijft, in overleg met de brandweer, de brandwacht gedurende de werkzaamheden in de garage aanwezig. Maatregelen in bouwdeel E vinden plaats in nauw overleg met de externe huurder.

In de tijdelijke Statenzaal/Landschapszaal van gebouw A0 zijn in september direct noodmaatregelen toegepast, zodat de brandwerendheid op orde is en de oplevering op tijd heeft plaatsgevonden. In gebouw D is de situatie voor 99% op orde. Bij nadere inspectie is een klein aantal detailpunten geconstateerd.

Alle maatregelen zijn erop gericht de veiligheid van alle gebruikers van onze gebouwen te waarborgen en de voortgang van hun werkzaamheden zo min mogelijk te hinderen. Het valt uiteraard niet uit te sluiten dat de aanpassingen af en toe tot enige overlast zullen leiden. Na afronding wordt een nieuwe inspectie uitgevoerd. Via het binnenplein worden medewerkers op de hoogte gehouden van het verloop van de werkzaamheden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,



drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit