

Contact

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum

Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk

PZH-2022-806218229
DOS-2011-0003737

Uw kenmerk

DSB/10110690

Bijlagen

-

Burgemeester & Wethouders van Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Onderwerp

Addendum bodemenergieplan De Binckhorst (Den Haag)

Geacht college,

Op 7 november jl. ontvingen wij nogmaals uw verzoek om aan het door ons vastgestelde bodemenergieplan 'De Binckhorst' een addendum toe te voegen. Dit betreft een zogenoemde collectiviteitseis; de eis dat de te realiseren bodemenergiesystemen tussen gebouwen onderling worden verbonden, waardoor een eventueel tekort aan opgeslagen warmte of koude van het ene gebouw kan worden gecompenseerd door een eventueel overschot aan warmte of koude van een ander gebouw (een zogenoemd gebiedsdekkend systeem).

De vergunningverlening werd -zoals u weet- bemoeilijkt doordat de zogeheten waterregeling door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat niet was aangepast op gebiedsdekkende systemen. Daarom hebben wij u in eerste instantie aangegeven uw verzoek helaas niet te kunnen honoreren (PZH-2021-778662048).

Inmiddels is de nationale waterregeling aangepast. Gelukkig kunnen wij uw verzoek nu wel honoreren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
wnd. secretaris, voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9. Vanaf station
Den Haag CS is het tien
minuten lopen. De
parkeerruimte voor
auto's is beperkt.



Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.