



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF
[]
UW KENMERK

ZAAKNUMMER
2021-012286
DOCUMENTNUMMER
D-21-011277
DELFT
19 juli 2021

Omgevingsdienst Haaglanden
Zuid-Hollandplein 1
2596AW 's-Gravenhage

ONDERWERP
WKO (niet Mijnbouwwet)

Geachte heer/mevrouw

Wij hebben uw verzoek om advies ontvangen voor onderstaande aanvraag:

OLO nummer : 5990569
Datum : dinsdag 8 juni 2021
Betreft : RCSG Rijswijk - Experimentele OBES
Locatie : Kessler Park 1, 2288GS Rijswijk

Wij hebben voor onze advisering gekeken naar de volgende aspecten:

- Betrokken waterstaatswerken;
- Lozing van spoel- of spuiwater.

Toets waterstaatswerk

Op basis van de door u ingediende informatie kunnen wij aangeven dat voor de werken geen watervergunning van Delfland nodig is. Er zijn niet direct waterstaatswerken bij installatie betrokken.

Toets lozing

In de toegestuurde informatie is vermeld dat het spuiwater mogelijk op oppervlaktewater of riolering wordt geloosd. Wij verzoeken u de aanvrager erop te wijzen dat lozing van spui/spoelwater op oppervlaktewater waarschijnlijk niet vergunbaar is, vanwege de hoge zoutconcentraties. Voor lozing op het riool is de gemeente het bevoegd gezag. Delfland zal mogelijk in haar rol als adviseur de gemeente randvoorwaarden geven (met name met betrekking tot het zoutgehalte) ter bescherming van het doelmatig beheer van de zuiveringsinstallaties.

BIJLAGE(N)
CONTACT
AFDELING
POSTADRES

0

Regulering en Planadvisering
Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE www.hhdelfland.nl

E loket@hhdelfland.nl

Meer informatie

Voor het geven van een mondelinge reactie of voor het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer (015) 260 81 08.

Hoogachtend,
namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond